

ПРОТОКОЛ №
Проведения технической комиссии по определению технической
возможности подключения (технологического присоединения) к сетям
водоснабжения и водоотведения
с участием заявителя

г. Нальчик

« 02 » 04 2021 г.

На совещании присутствовали:

Председатель технической комиссии Аджиев Х.И.

Члены технической комиссии Шаповал З.А.

Заявитель (представитель Заявителя) И.И.

Тема технического совещания: определение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения объекта капитального строительства гаражного бокса.

расположенного по адресу: ул. Тарчогова.

Техническая комиссия рассмотрела вопрос заявителя по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя и пришла к выводу, что разрешаемый оборот объема воды = 1 м³/сут

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства гаражного бокса.

расположенного по адресу: ул. Тарчогова.

ПОДПИСИ:

Председатель технической комиссии Аджиев Х.И.

Члены технической комиссии Шаповал З.А.

Заявитель (представитель Заявителя)

с решением комиссии согласен/не согласен согласен И.И.

ПРОТОКОЛ №
Проведения технической комиссии по определению технической
возможности подключения (технологического присоединения) к сетям
водоснабжения и водоотведения
с участием заявителя

г. Нальчик

« 01 » 04 2020 г.

На совещании присутствовали:

Председатель технической комиссии Аджиев Х. М.

Члены технической комиссии Макаев З. А.

Заявитель (представитель Заявителя) В. В.

Тема технического совещания: определение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения объекта капитального строительства индивидуального
жилого дома

расположенного по адресу: г.о. Нальчик, ул. Махмушева

Техническая комиссия рассмотрела вопрос заявителя по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя и пришла к выводу, что максимальная
величина сбрасываемых бытовых стоков = 2 м³/сут

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства возможно к уличной канализации Ø150мм
по ул. Махмушева

расположенного по адресу: г.о. Нальчик, ул. Махмушева,

ПОДПИСИ:

Председатель технической комиссии Аджиев Х. М.

Члены технической комиссии Макаев З. А.

Заявитель (представитель Заявителя)
с решением комиссии согласен/не согласен согласен